

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке пристроенных газовых котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.



Утверждаю:
 Директор ООО «ЭлектроПромМонтаж»
 Криваков Сергей Алексеевич
 «10» марта 2025г.

№пп	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель работ	Примечание /Заказчик
1. Котельная №2 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 53				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котлы: Котёл №1 РОЛ УЖКАФТ 1000 кВт Котёл №2 РОЛ УЖКАФТ 1000 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	29.05.2025-02.06.2025	Повалиев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	02.06.2025	Повалиев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотрастворителей	29.05.2025-02.06.2025	Холодилько И. И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / замена вибрационных вставок - 3 шт., гидрозатворы - 5 шт., проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	29.05.2025-02.06.2025	Холодилько И.И.	
3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	29.05.2025-02.06.2025	Холодилько И.И. Повалиев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование	29.05.2025-02.06.2025	Повалиев Г.Ю.	

	Горелки: RIELLO ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентильатора			Гарипов О.Ю.	
5	<u>Приборы учета: снятие показаний</u>	Первое число каждого месяца		Холодильно И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования</u> распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	29.05.2025-02.06.2025		Поваляев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнальнозащитного освещения, удаление шлаков в стволах труб	29.05.2025-02.06.2025		Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	02.06.2025		Поваляев Г.Ю.	
2. Котельная №3 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 50					
1	Тепломеханическое оборудование				
1.1	Котёл №1 РОЛ УКРАФТ 1500 кВт Котёл №2 РОЛ УКРАФТ 1000 кВт внутренний осмотр, чистка толпки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	05.06.2025-09.06.2025		Поваляев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	05.06.2025-09.06.2025		Поваляев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотрастворителей	05.06.2025-09.06.2025		Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / замена вибрационных вставок - 2 шт., замена мембраны в расширительном баке - 1 шт., проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.				
3	<u>Насосное оборудование:</u>	05.06.2025-09.06.2025		Холодильно И.И. Поваляев Г.Ю.	

	ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка			
4	<u>Газовое оборудование</u> Горелки: Valdur ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	05.06.2025-09.06.2025	Повальев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной:</u> протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	05.06.2025-09.06.2025	Повальев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального защитного освещения, удаление шлаков в стволах труб	05.06.2025-09.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытаний оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	09.06.2025	Повальев Г.Ю.	
3. Котельная №4 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 29				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Видекус 730 кВт Котёл №2 Видекус 730 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	15.05.2025-19.05.2025	Повальев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	19.05.2025	Повальев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотрастворителей	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	
3	Насосное оборудование:	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	

	ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка		Повалиев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Elko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентильатора	15.05.2025-19.05.2025	Повалиев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	15.05.2025-19.05.2025	Повалиев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	19.05.2025	Повалиев Г.Ю.	
	4. Котельная №8 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 40			
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 РОЛ УКРАФТ 1000 кВт Котёл №2 РОЛ УКРАФТ 1000 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	29.05.2025-02.06.2025	Повалиев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	02.06.2025	Повалиев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворителей	29.05.2025-02.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / гидрозатворы - 2 шт., проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	29.05.2025-02.06.2025	Холодильно И.И.	
3	Насосное оборудование:	29.05.2025-02.06.2025	Холодильно И.И.	

	ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка		Поваляев Г.Ю.	
4	<u>Газовое оборудование</u> Горелки: RIELLO ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентиллятора	29.05.2025-02.06.2025	Поваляев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильо И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной:</u> протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	29.05.2025-02.06.2025	Поваляев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнальнозащитного освещения, удаление шлаков в стволах труб	29.05.2025-02.06.2025	Холодильо И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	02.06.2025	Поваляев Г.Ю.	
5. Котельная №6 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 45				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 РОЛУКРАФТ 1500 кВт Котёл №2 РОЛУКРАФТ 1000 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	22.05.2025-26.05.2025	Поваляев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	26.05.2025	Поваляев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотрастворителей	22.05.2025-26.05.2025	Холодильо И.И.	
2	<u>Трубопроводы и запорная арматура:</u> ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / замена мембраны в расширительном баке - 1 шт., проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	22.05.2025-26.05.2025	Холодильо И.И.	

3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Baldui ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	22.05.2025-26.05.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	22.05.2025-26.05.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	26.05.2025	Повалев Г.Ю.	
	6. Котельная №9 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 57			
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудепус 1400 кВт Котёл №2 Вудепус 1200 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	22.05.2025-26.05.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	26.05.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворителей	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И.	

3	<u>Насосное оборудование:</u> ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Еlko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентиллятора	22.05.2025-26.05.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	22.05.2025-26.05.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнализационного освещения, удаление шлаков в стволах труб	22.05.2025-26.05.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	26.05.2025	Повалев Г.Ю.	
7. Котельная №10 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 59				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Видекус 1400 кВт Котёл №2 Видекус 1200 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	05.06.2025-09.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	09.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солерастворителей	05.06.2025-09.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	05.06.2025-09.06.2025	Холодильно И.И.	

3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	05.06.2025-09.06.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Elko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	05.06.2025-09.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	05.06.2025-09.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	05.06.2025-09.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	09.06.2025	Повалев Г.Ю.	
8. Котельная №11 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 61				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудерус 1400 кВт Котёл №2 Вудерус 1200 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	19.06.2023-23.06.2023	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	23.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотрастворителей	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	

3	<u>Насосное оборудование:</u> ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И. И. Повалев Г.Ю.	
4	<u>Газовое оборудование</u> Горелки: Еlko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентильатора	19.06.2025-23.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной:</u> протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	19.06.2025-23.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнализационного освещения, удаление шлаков в стволах труб	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	23.06.2025	Повалев Г.Ю.	
9. Котельная №16 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, ул.Н.Баженова, д. 4А				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудепус Logano 1040 кВт Котёл №2 Вудепус Logano 1040 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	15.05.2025-19.05.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	19.05.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворов	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	

3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И. Повалыев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Elko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентиллятора	15.05.2025-19.05.2025	Повалыев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	15.05.2025-19.05.2025	Повалыев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	15.05.2025-19.05.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	19.05.2025	Повалыев Г.Ю.	
10. Котельная №13 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Н. Баженова, дом 6				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудерус 1400 кВт Котёл №2 Вудерус 1200 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	19.06.2025-23.06.2025	Повалыев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	23.06.2025	Повалыев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых отложений	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	

3	<u>Насосное оборудование:</u> ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	<u>Газовое оборудование</u> Горелки: Еlko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	19.06.2025-23.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной:</u> протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	19.06.2025-23.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнализационного освещения, удаление шлаков в стволах труб	19.06.2025-23.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	23.06.2025	Повалев Г.Ю.	
11. Котельная №14 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 69				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Видetur 1400 кВт Котёл №2 Видetur 1200 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	26.06.2025-30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворителей	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	

3	Насосное оборудование: резиния, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Elko резиния, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	26.06.2025-30.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	26.06.2025-30.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление плаков в стволах труб	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
12. Котельная №15 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 73				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Видеус 730 кВт Котёл №2 Видеус 730 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	26.06.2025-30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворителей	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: резиния механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	

3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Еlko ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилатора	26.06.2025-30.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	26.06.2025-30.06.2025	Хвастунов П.С. Гарипов О.Ю.	
7	Дымоотводящие устройства: Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	26.06.2025-30.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	30.06.2025	Повалев Г.Ю.	
13. Котельная БМК ТКУ 4,2 Д по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, блочно-модульная котельная				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудетус 1850 кВт Котёл №2 Вудетус 1850 кВт Котёл №3 Вудетус 500 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	13.06.2025-16.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	16.06.2025	Повалев Г.Ю.	
1.3	Установка ХВО: чистка солеотворителей	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	

	расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.			
3	<u>Насосное оборудование:</u> ревизия, проверка/протяжка контактов эл. силовых кабелей, смазка	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И. Поваляев Г.Ю.	
4	<u>Газовое оборудование</u> Горелки: Valdur ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентиллятора	13.06.2025-16.06.2025	Поваляев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	<u>Приборы учета:</u> снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	<u>Электрооборудование котельной:</u> протяжка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	13.06.2025-16.06.2025	Поваляев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	<u>Дымоотводящие устройства:</u> Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнального освещения, удаление шлаков в стволах труб	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	16.06.2025	Поваляев Г.Ю.	
14. Котельная К-17 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Н.Баженова 4Б				
1	Тепломеханическое оборудование			
1.1	Котёл №1 Вудерус 1040 кВт Котёл №2 Вудерус 1040 кВт Котёл №3 Вудерус 1040 кВт внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб, промывка, гидравлические испытания	13.06.2025-16.06.2025	Поваляев Г.Ю.	
1.2	Теплообменники: гидравлические испытания	16.06.2025	Поваляев Г.Ю.	

1.3	Установка ХВО: чистка солевых растворов	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	
2	Трубопроводы и запорная арматура: ревизия механической части, чистка механических загрязнений, промывка / проверка воздуха в расширительном баке - 3 шт., чистка грязевых фильтров - 5 шт.	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	
3	Насосное оборудование: ревизия, проверка/протирка контактов эл. силовых кабелей, смазка	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И. Повалев Г.Ю.	
4	Газовое оборудование Горелки: Baldu ревизия, чистка воздушного фильтра дутьевого вентилятора	13.06.2025-16.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
5	Приборы учета: снятие показаний	Первое число каждого месяца	Холодильно И.И.	
6	Электрооборудование котельной: протирка контактов, чистка электрооборудования распределительных устройств от пыли и грязи, проверка магнитных пускателей, проверка на срабатывание при имитации аварии	13.06.2025-16.06.2025	Повалев Г.Ю. Гарипов О.Ю.	
7	Дымовые трубы: проверка креплений, проверка исправности сигнально-защитного освещения, удаление плаков в стволах труб	13.06.2025-16.06.2025	Холодильно И.И.	
8	Проведение испытания оборудования и систем с целью проверки их работоспособности	16.06.2025-16.06.2025	Повалев Г.Ю.	



Составил: Повалев Г.Ю. *Ответственный за газовое и тепловое хозяйство.*

